



## 1 各部名称




## 2 取付方法

- 1 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください  
(感電の原因となります)
- 2 「取付寸法」の図に従って埋込みボックスを設置して下さい
  - ・ 必ず排水処理を行って下さい。(漏電・感電の原因となります)
  - ・ 電源線工事はJIS3653電源用ケーブルの地中埋設の施工方法(屋外配線)に従って下さい。
  - ・ 埋込みボックスに電源線(ケーブル保護管:別途)を通し、排水処理をした地中に設置して下さい。
- 3 LED本体の口出し線と電源線を 確実に接続し、防水及び絶縁処理を行って下さい。
  - ・ 口出し線と電源線の結線部は、自己融着テープなどで防水・絶縁性を確保して下さい。接続が不完全な場合は火災の原因になります。
  - ・ LED3W専用電源(LG07211B)に極性を間違えずに接続して下さい。




- 4 LED本体を埋込みカバーに挿入、固定してください



- ⚠ ※ ケーブルの延長はしないで下さい。照度差の発生・照度低下の可能性あります。
- ※ 専用電源1台に対する接続可能台数は、灯具3台までです。

### 3 取付寸法



1. 設置場所を決めて図のような埋込穴を施工し埋込カバーを設置して下さい
2. 設置場所は必ず排水処理を行って下さい

※ 施工手順は埋込みボックスを埋込み、仕上げ後LED本体を取付けて下さい

### 4 注意事項

- ⊘ 車の通る場所、振動や加重のかかる場所には使用しないで下さい。  
(器具破損や浸水による感電・火災の原因になります)
- ⊘ 水はけの悪い場所、くぼ地などの水のたまる場所には設置しないで下さい。  
(漏電・感電の原因となります)
- ⚠ 電気設備の技術基準に基づいて、D種(第3種)設置工事を必ず行って下さい。
- ⊘ ケーブルの延長はしないで下さい。照度差の発生・照度低下の可能性があります。
- ⚠ 専用電源1台に対する接続可能台数は、灯具3台までです。

### 5 その他

- ・ LEDの個体差によりユニット内個々のLED及び同一品番で明るさ・発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 直接日光のあたる場所に取付けの場合、昼間は点灯させないで下さい。  
器具寿命や火災の原因となります。
- ・ LEDは周囲環境によっては十分な照度確保は困難です。
- ・ この器具は密閉型ですが昼夜の温度差によりガラス内面に結露が生じる事がありますが異常ではありません。点灯すれば解消しますので予めご了承ください。
- ・ LEDのみの交換はできません。LEDは照度が高いため直視しないで下さい。

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

●お客様相談センター 受付時間:土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く 9:00~17:30 TEL:0120-468-838 FAX:0120-382-096

## 保証書

品 番	グランドライト 45		
保証期間	期間：お買い上げ日から 1 年	お客様	お名前
お買い上げ日	年 月 日		ご住所
工事店	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1. 正常なで使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします
2. 保証期間内でも次の場合は有償扱いになります
  - ア) 使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷
  - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷
  - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷
  - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や分解・改造などに起因する不具合
  - オ) 設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）
  - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
  - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷
  - ク) 天災地変等不可抗力による故障及び損傷
  - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
  - コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷
  - サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合
  - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
  - ス) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合
  - セ) 温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
  - ソ) 汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合
  - タ) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
  - チ) 凍結による故障及び損傷
  - ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
  - テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷
  - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
  - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
  - ニ) 仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
  - ヌ) 保証書の提示が無い場合。
  - ネ) 保証書にご購入者様情報、お買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合あるいは字句の書き替えられた場合
  - ノ) 離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内にて有効です
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい